

Toruń, dnia 11.02.2022 r.

Dotyczy: postępowania nr 1/2022 na **Modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie Motoareny przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.**

Działając na podstawie art. 284 ustawy PZP zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIE 1.

Czy Monitory w pomieszczeniu Policji mają być zamontowane na uchwytych (ściennych; sufitowych) czy na biurkach?

Odpowiedź:

Monitory w pomieszczeniu Policji mają być zamontowane na uchwytych ściennych / sufitowych

PYTANIE 2.

Czy z racji wielu nieścisłości i pojawiających się pytań w toku postępowania można prosić o przedłużenie terminu składania ofert o 2 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Aleksander Dybiński