

Toruń, dnia 24.10.2024r.

**dotyczy:**       Zapytania ofertowego na *Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i na koronie Stadionu Miejskiego w Toruniu.*

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

**Pytanie 1:**

Czy w związku z wydajnością opraw LED(140-150lm/W) można zredukować ilość opraw pod zadaszeniem stadionu o 1/3?

Odpowiedź:

Tak, można zredukować ilość opraw pod warunkiem utrzymania tego samego natężenia oświetlenia, luminacji strumienia świetlnego.

**Pytanie 2:**

Czy w miejsce opraw na słupach typu kulka biała, świecących dookoła można zastosować oprawy typu ulicznego oświetlające chodniki? Wystarczy oprawa 40W z wydajnością 150lm/W?

Odpowiedzi:

Tak, można zastosować oprawy typu ulicznego.