



Toruń, dnia 15.11.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Kierujący zapytanie:

Gmina Miasta Toruń
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
NIP: 879-000-10-14
działająca poprzez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 23/29
87-100 Toruń
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705

II. Opis zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i na koronie Stadionu Miejskiego w Toruniu.

2. OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na kompleksowej wymianie oświetlenia świetlówkowego na LED w budynku, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach socjalnych, toaletach i szatniach oraz wymiana oświetlenia na zadaszeniu trybuny głównej i koronie stadionu.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd pomieszczeń. Ilość lamp należy określić po dokonaniu wizji lokalnej w obiekcie. Dobór oświetlenia wg istniejących norm prawa dotyczących stadionów.

Ponadto po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, pomiary elektryczne i certyfikaty urządzeń.

Obowiązkowo należy przeprowadzić wizję lokalną obiektu po uprzednim umówieniu się z p. Mirosławem Mateckim tel. 606857923.

Wytyczne co do lamp

dla wszystkich opraw skuteczność świetlna powyżej 150 lm/W

1. Trybuna – Oprawy liniowe
 - barwy światła (4000K)
 - IP65

- IK10
 - oprawy wyposażone w wysuwany moduł elektroniczny, na którym osadzona jest cała elektronika (zasilacz, diody LED, ew. sterowniki) - ułatwiając konserwację
 - $Ra > 80$
2. Korytarze, szatnie, toalety - Plafony
- wybór barwy światła (4000K)
 - IP54
 - czujnik ruchu
 - IK08
3. Pomieszczenia techniczne - Oprawy liniowe
- wybór barwy światła (4000K)
 - IP65
 - IK10
 - $Ra > 80$
 - oprawy wyposażone w wysuwany moduł elektroniczny, na którym osadzona jest cała elektronika (zasilacz, diody LED, ew. sterowniki) - ułatwiając konserwację.
4. Wieżyczka sędziowska - kasetony
- RA 80
 - barwa 4000K
5. Oprawa parkingowa
- barwa 4000 -5000K
 - IP 65
 - IK 10
6. Oprawa awaryjna
- 3W – 7 W
 - Czas pracy awaryjnej - 3h
 - autotest
 - IP 65
7. Doświetlenia bram – naświetlacz
- 50W
 - IP 66
 - wybór barwy światła 4000K – 6000 K
 - czujnik ruchu

Oświetlenie musi spełniać aktualne normy dotyczące natężenia.

Do oferty należy doliczyć drobne elementy konieczne do wykonania zadania.

3.. Gwarancja na wykonane prace – 3 lata, na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

III. Termin wykonania:

5 tygodni od daty zawarcia umowy

IV. Sposób przygotowania oferty:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu prosi o złożenie oferty z ceną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia na załączonym formularzu oferty. Oferent przedstawi wraz z ofertą szkic proponowanego rozmieszczenia opraw zapewniające normatywne oświetlenie w modernizowanych obiektach. Do oferty należy również załączyć oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Brak oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz szkicu rozmieszczenia opraw spowoduje odrzucenie oferty.

V. Kryteria oceny ofert:

- cena – 100 %

VI. Zapytania:

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę przesyłać na adres

przetargi@mosir.torun.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesać do dnia 22.11.2024. do godz. 11.00 na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń lub e-mail: przetargi@mosir.torun.pl

UWAGA:

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.