

Toruń, dnia 20.11.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i na koronie Stadionu Miejskiego w Toruniu”.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje rzutami pomieszczeń , które objęte są zapytaniem ,aby móc przygotować szkic naniesionych opraw? Jeżeli nie to w jaki sposób Wykonawca ma tego dokonać ,aby zachować przynajmniej minimalne podstawy szkiców technicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje rzutami pomieszczeń. Obowiązkowo należy przeprowadzić wizję lokalną.

Pytanie 2:

Brak aktualnych rzutów pomieszczeń z wymiarami nie daje możliwości obliczeń doboru opraw dla danych pomieszczeń z założeniami odpowiednich natężeń zgodnie z normą oświetleniowej . Czy Zamawiający zamiast szkicu, który w przypadku braku odpowiednich rzutów dopuszcza oświadczenie Wykonawcy ,że zastosowane oprawy będą spełniały odpowiednie natężenia zgodne z normą poświadczane pomiarami wykonawczymi?

Należy podkreślić ,ze szkic nie jest żadnym dokumentem technicznym na podstawie , którego może być dokonywana jakakolwiek modernizacja i taki szkic nie może być przedmiotem ważności oferty.

Odpowiedź:

Należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną obiektu.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż mniejszej lub większej ilości opraw niż ilości opraw aktualnie zamontowanych? Jeżeli tak , to czy Zamawiający ma świadomość ,że zmniejszanie lub zwiększanie ilości punktów świetlnych wiąże się z ingerencją w instalacje elektryczną i to wiąże się z wykonaniem nowego projektu elektrycznego obiektu ? Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość zmiany ilości punktów świetlnych czyli ingerencję w instalację i konsekwencje tego bierze Zamawiający na siebie?

Odpowiedź:

Należy zastąpić stare oprawy nowymi w taki sposób żeby zapewnić normatywne oświetlenie pomieszczeń.

Pytanie 4:

Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga dla wszystkich opraw skuteczności świetlnej powyżej 150lm/W? I czy jest to skuteczność określana z oprawy czy ze źródeł?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obniżenie wymogu skuteczności świetlnej 100 lm/W dla plafonów oraz 140 lm/W dla opraw awaryjnych.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej. Proszę o określenie dokładnie jakiej dokumentacji Zamawiający wymaga.

Odpowiedź:

Pomiary dotyczące skuteczności ochrony od porażeń , rezystancji izolacji, natężenia i równomierności oświetlenia z przywołaniem aktualnych norm.

Pytanie 6:

Proszę o Wskazanie ilości poszczególnych opraw do wymiany i dokładnych ich miejsc montażu (wystarczy określenie funkcji pomieszczeń), gdyż to ma znaczący wpływ na parametry opraw zgodnie z normą

Odpowiedź:

Ilość opraw do wymiany Oferent ma określić podczas wizji lokalnej. Oferent musi przedstawić wraz z ofertą szkic proponowanego rozmieszczenia opraw zapewniające normatywne oświetlenie w modernizowanych. Nowe oprawy powinny zastępować oprawy istniejące.