

Toruń, dnia 21.11.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i na koronie Stadionu Miejskiego w Toruniu”.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytania:

1. Zamawiający nie dysponuje rzutami i nie udostępnia Wykonawcą planu pomieszczeń oraz stadionu . Jednocześnie określa ,że wymiana dotyczy wymiany opraw w tych samych miejscach ,więc jaki uzasadniony argument jest oczekiwania od Wykonawcy szkicu montażu , opraw skoro nie będą zmieniane ,ani ilości opraw ani ich rozmieszczenie?

2. Wnoszę o zmianę zapisu o wymogu przedstawienia szkicu z montażem opraw na :

- Wykonawca zamiast szkicu ,do oferty przedstawi oświadczenie ,iż oferowane oprawy są zgodne z ilościami rzeczywistymi na obiekcie stosując wymianę opraw 1 do 1 bez ingerencji w instalacje elektryczną .

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się z zapisem:

"Wykonawca zamiast szkicu ,do oferty może przedstawić oświadczenie ,iż oferowane oprawy są zgodne z ilościami rzeczywistymi na obiekcie stosując wymianę opraw 1 do 1 bez ingerencji w instalacje elektryczną", jednak dobór nowych opraw oświetleniowych musi zapewnić osiągnięcie wymaganych aktualna normą natężeń i równomierności w remontowanych pomieszczeniach.