

Toruń, dnia 21.11.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i na koronie Stadionu Miejskiego w Toruniu”.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytania:

1. Oprawy liniowe hermetyczne w pomieszczeniach i na trybunach IP66 min. 150 lm/W , moc nie więcej niż 40W, gwarancja 5 lat
2. Oprawy liniowe do pomieszczeń biurowo administracyjnych IP20 min. 140 lm/W, moc oprawy nie więcej niż 32W, gwarancja 5 lat
3. Oprawy typu plafon IP54 min. 110 lm/W, moc oprawy nie więcej niż 20W, gwarancja 5 lat
4. oprawa typu naświetlacz IP65 min. 150 lm/W, moc nie więcej niż 30W, gwarancja 5 lat
5. Oprawy do sufitów modułowych na wieżycze sędziego IP 40/20 , min. 120 lm/W, moc nie więcej niż 35W, gwarancja 5 lat
6. opraw typu ulicznego na słup IP66, min. 150lm/W, moc oprawy nie więcej niż 43W, gwarancja 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis punktu 3 Zapytania ofertowego:

3.. Gwarancja na urządzenia i na wykonane prace – 5 lat:

- Gwarantem i firmą która będzie wymieniała uszkodzone oprawy będzie Wykonawca, a nie producent.