

Toruń, dnia 24.08.2026r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na **Wymianę uszkodzonego ogrodzenia na Campingu Tramp przy ul. Kujawskiej w Toruniu.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytanie 1:

w związku z przygotowaniem oferty do zapytania dotyczącego zadania pn. „Wymiana uszkodzonego ogrodzenia na Campingu Tramp przy ul. Kujawskiej w Toruniu” zwracam się z prośbą o dopuszczenie zastosowania paneli ogrodzeniowych **3D z drutu o średnicy minimum 5 mm**, zamiast wskazanych paneli 2D z drutu o średnicy minimum 6 mm.

Panele 3D posiadają przetłoczenia zwiększające ich sztywność i są powszechnie stosowane do wykonywania trwałych ogrodzeń obiektów publicznych oraz użytkowych. Proponowane panele zachowują wymaganą szerokość, wysokość oraz zabezpieczenie antykorozyjne.

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza panele 3D ale o średnicy nie mniej niż 6 mm.

Z-ca Dyrektora
Marek Osipowski