



Toruń, dnia 22.02.2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Kierujący zapytanie:

Gmina Miasta Toruń  
ul. Wały gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń  
NIP: 879-000-10-14  
działająca poprzez  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Bema 23/29  
87-100 Toruń  
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705

### II. Opis zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest **Dostawa i montaż klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach na basenie przy ul. Bażyńskich w Toruniu.**

#### 2. OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na dostawie i montażu klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach na basenie Aqua Toruń, przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu.

#### Szczegółowy zakres obejmuje:

1. Dostawa i montaż nowego klimatyzatora kasetonowego w pomieszczeniu kas i szatni wraz z dedykowaną instalacją elektryczną z rozdzielni głównej . 3 szt.  
Parametry urządzenia (minimalne)
  - Rodzaj urządzenia – Klimatyzator kasetonowy 600x600
  - Moc Chłodnicza – 5 KW
  - Współczynnik efektywności chłodzenia SEER – 6,4
  - średnica rury cieczowej - 1/4 cala
  - średnica rury gazowej - 1/2 cala
  - Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej – 230V/50Hz
  - Rodzaj sprężarki – inwerter
  - Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzeniowa - -10°C do +50°C
  - Maksymalna długość instalacji – 30 m
  - Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną – 30m
  - Czynnik chłodniczy – R32
  - Gwarancja – 3 lata
  - Przejście dachowe (membrana )
  - Dodatkowa pompka skroplin
  - Konstrukcja wsporcza systemowa

2. Dostawa i montaż nowego klimatyzatora ściennego multisplit w pomieszczeniu masażu wraz z dedykowaną instalacją elektryczną z rozdzielni głównej . 1 szt.

Parametry urządzenia jednostka zewnętrzna 2 portowa

- Moc Chłodnicza – 4,1 KW
- Współczynnik efektywności chłodzenia SEER – 8,5
- średnica rury cieczowej - 1/4 cala x2
- średnica rury gazowej - 3/8 cala x2
- Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej – 230V/50Hz
- Rodzaj sprężarki – inwerter
- Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzeniowa - -10°C do +50°C
- Maksymalna długość instalacji – 30 m
- Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną – 15m
- Czynnik chłodniczy – R32
- Gwarancja – 3 lata
- 2 szt. jednostki wewnętrzne ścienne 2,1 KW
- Dodatkowa pompka skroplin
- Konstrukcja wsporczą systemowa

▲

3. Dostawa i montaż nowego klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu biurowym wraz z dedykowaną instalacją elektryczną z rozdzielni wentylacji . 2 szt.

Parametry urządzenia (minimalne)

- Rodzaj urządzenia – Klimatyzator ścienny
- Moc Chłodnicza – 3,5 KW
- Współczynnik efektywności chłodzenia SEER – 6,4
- średnica rury cieczowej - 1/4 cala
- średnica rury gazowej - 3/8 cala
- Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej – 230V/50Hz
- Rodzaj sprężarki – inwerter
- Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzeniowa - -10°C do +50°C
- Maksymalna długość instalacji – 15 m
- Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną – 7m
- Czynnik chłodniczy – R32
- Gwarancja – 3 lata
- Przejście dachowe (membrana )
- Dodatkowa pompka skroplin
- Konstrukcja wsporczą systemowa

Ponadto: do obowiązków Wykonawcy należy:

- Po zakończeniu montażu sporządzenie protokołu instalacji oraz szczelności instalacji.
- Przegląd klimatyzatorów i instalacji po roku funkcjonowania potwierdzony protokołem.

### **3.. Gwarancje:**

- na wykonane prace – 3 lata

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta

### **III. Wykonawca musi spełniać następujące warunki:**

- posiadać aktualną autoryzację producenta do serwisu i montażu urządzeń proponowanego producenta na rok montażu oraz certyfikat F-GAZ osobisty i oraz przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą

z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz.U. 2015 poz. 881.

- obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalną (kontakt pod nr telefonu: 606613507).

#### **IV. Termin wykonania:**

4 tygodnie od daty zawarcia umowy

#### **V. Sposób przygotowania oferty:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu prosi o złożenie oferty z ceną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia na załączonym formularzu oferty.

#### **Do oferty należy dołączyć:**

1. Wykaz wykonanych tego typu prac (min. 2) z podaniem terminu i miejsca wykonywania – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej – Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych certyfikatów – Załącznik nr 3.

**Brak oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz wykazu wykonanych prac spowoduje odrzucenie oferty.**

#### **VI. Kryteria oceny ofert:**

- cena – 100 %

#### **VII. Zapytania:**

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę przesyłać na adres [sekretariat@mosir.torun.pl](mailto:sekretariat@mosir.torun.pl)

#### **VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

**Ofertę należy przesłać do dnia 01.03.2024. do godz. 11.00** na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń lub e-mail: [przetargi@mosir.torun.pl](mailto:przetargi@mosir.torun.pl)

#### **UWAGA:**

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.