

Toruń, dnia 28.02.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na Dostawa i montaż klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach na basenie przy ul. Bażyńskich w Toruniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytanie 1:

Pytanie odnośnie klimatyzatorów kasetonowych. Jednostka zewnętrzna - gdzie przewidziano jej montaż ? Jaka odległość do agregatu od jednostek wewnętrznych ?

Odpowiedź:

Montaż jednostki zewnętrznej przewidziany jest na dachu nad recepcją. Odległość do agregatu do 10 m.

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz