

Toruń, dnia 29.02.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na Dostawa i montaż klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach na basenie przy ul. Bażyńskich w Toruniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytanie 1:

Pytanie odnośnie temperatury chłodzenia -20 i +50. Sprzęt z takimi wymaganiami jest dedykowany dla pomieszczeń typu Serwerownia, dlatego stąd nasze pytanie czy aby na pewno sprzęt musi mieć takie wymogi. W naszej ocenie sprzęt tego rodzaju nie jest potrzebny w zwykłych pomieszczeniach biurowych. Prosimy o sprecyzowanie tego punktu w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedź:

Tak, musi mieć takie wymogi jak w zapytaniu ofertowym, ponieważ pomieszczenie holu głównego jest duże, przewija się duża ilość klientów, panują tam w sezonie wiosenno letnim wysokie temperatury. W biurach poprzez duże naświetlenie i szyby jest bardzo gorąco. W gabinetach masażu usytuowanych koło strefy saun też panuje za wysoka temperatura.

DYREKTOR

Krzysztof Wasilkiewicz