

Toruń, dnia 01.03.2024r.

dotyczy: Zapytania ofertowego na **Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOSiR.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytanie 1:

W trakcie przeprowadzanej wizji lokalnej okazało się, że w zapytaniu jest błąd dotyczący typu jednostki wewnętrznej zamiast klimatyzatorów kasetonowych mają być zamontowane urządzenia ściennie. Proszę o informację czy podane wcześniej parametry (zwłaszcza zakres temperatury od -20 do +50) jest aktualny. Bardzo ciężko jest znaleźć urządzenie ściennie z takim parametrem. Jeżeli znają Państwo producenta klimatyzacji, który spełnia Państwa wymogi to proszę o informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia ściennie. Parametry muszą umożliwiać włączenie klimatyzacji przy temperaturze na zewnątrz poniżej -5 st. C oraz dogrzewanie pomieszczenia przy temperaturze do 20 stopni.