

Toruń, dnia 14.07.2022r.

dotyczy: *Zapytania ofertowego na podniesienie piłkochwyków boiska wielofunkcyjnego przy ul. Czapli / Tataraków w Toruniu.*

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Proszę o informację z jakiego materiału wykonane są istniejące słupy, jaki jest wymiar (przekrój i wysokość) oraz jaka jest ich ilość.

Odpowiedź:

Słupy okrągłe stalowe o średnicy 9 cm.

Opis zgodnie z zapytaniem ofertowym: Podniesienie piłkochwyków boiska od szczytu południowo – północnego o długości 2 x 30 m o dodatkową wysokość 3 m z siatki poliuretanowej o wymiarach oczka 10 x 10. Należy wykonać przedłużenie stalowe do montażu siatki na istniejącej konstrukcji piłkochwyków.

Marek Osowski
p.o. Dyrektora
Marek Osowski