



Toruń, dnia 15.02.2023

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Kierujący zapytanie:

Gmina Miasta Toruń  
ul. Wały gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń  
NIP: 879-000-10-14  
działająca poprzez  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Bema 23/29  
87-100 Toruń  
Tel/fax: 56/6226700 / 56/6226705

### II. Opis zapytania:

1. Przedmiotem zapytania jest obsługa serwisowa i konserwacja trzech kotłowni gazowych oraz kontrola szczelności instalacji gazowej i przeglądy kominiarskie.

#### 2. OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na obsłudze serwisowej i konserwacji trzech kotłowni gazowych oraz kontroli szczelności instalacji gazowej i przeglądach kominiarskich w n/w kotłowniach:

##### 1) Mini Aqua Park ul. Hallera 79.

1. Kocioł wodny gazowy Vitocrossal 460 kW wraz z osprzętem. Szt. 2.
2. Palnik gazowy z Riello RS 50/M szt. 2.
3. Rampa gazowa DUNGS MB-DLE 420. Szt. 2
4. Regulatory kotłowe Vitoronic 100 2 szt.
5. Regulator kaskadowy i obiegów grzewczych Vitotronic 300K
6. Wzbiorcze naczynie przeponowe typ N 300 l. szt2
7. Wzbiorcze naczynie przeponowe typ Refix DE Junior 50l.
8. Układ podgrzewu CWU Vitocell 100 CVL 300 l. Vitotrans 222 wraz z pompami.
9. AKPiA.
10. System bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex typ MD 2 A.

##### 2) Hokej na Trawie ul. Szosa Chełmińska 75.

1. Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 300 WB3A 60 kW
2. Palnik gazowy Matrix.
3. Podgrzewacz CWU Vitocel 100 W ; 300 l.

4. Wzbiorcze naczynie przeponowe typ N.
5. Wzbiorcze naczynie przeponowe typ Refix.
6. System bezpieczeństwa instalacji gazowej Gazex typ MD.
7. AKPiA.

### **3) Hotel i camping TRAMP Kujawska 14, 87-100 Toruń,**

1. Kocioł wodny gazowy Buderus – 2 x 60 kW
2. Palnik gazowy
3. Rampa gazowa
4. Regulatory kotłowe
5. Regulator kaskadowy i obiegów grzewczych
6. Wzbiorcze naczynie przeponowe
7. Wzbiorcze naczynie przeponowe typ Refix
8. Układ podgrzewu CWU
9. AKPiA.
10. System bezpieczeństwa instalacji gazowej
11. Układ solarny kpl. Wraz z zabezpieczeniami oraz sterowaniem

#### **3.. Zakres wykonywanych prac:**

- Każdorazowo wg potrzeb, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii w ciągu sześć godzin od momentu przekazania zgłoszenia).

#### ***Zestawienie czynności serwisowych wykonywane raz na miesiąc:***

- kontrola szczelności urządzeń i ich przyłączy,
- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających.
- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,
- kontrola instalacji spalinowej w kotłowni
- kontrola działania palnikowej ścieżki gazowej,
- kontrola instalacji nawiewnej i wywiewnej,
- programowanie parametrów pracy kotłowni i obiegów grzewczych wg życzenia użytkownika, uwzględniając jednak zalecenia producentów urządzeń oraz UDT i PIP.
- kontrola ciśnienia w instalacji co. i naczynia membranowego,
- ogólny przegląd działania kotłowni.
- prowadzenie książki eksploatacji kotłowni.

***Wszystkie prace prowadzona będą zgodnie z zaleceniem producentów urządzeń , UDT, PIP,URE , Gazowni i innych stosownych instytucji.***

Ponadto do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

1. Sprawdzenie poprawności działania aktywnego systemu bezpieczeństwa przed wyciekami gazu; - kontrola 1 x kwartał.
2. Przegląd szczelności instalacji gazowej i przegląd kominiarski na każdym z obiektów - 1 raz w roku.
3. Czyszczenie kotła (komora spalania, płomienice) wraz z palnikiem wg wytycznych producenta urządzenia – 1 raz w roku.

4. Przeprowadzenie kontroli urządzenia UDT wraz z Inspektorem UDT.
5. W razie potrzeby wyjazdu serwisowe związane z wyłączeniem kotłowni, zlanie wody lub uzupełnieniem wody w układzie CO (np. w celu wymiany grzejnika) i prowadzeniem innych prac na instalacji.

### **III. Okres wykonywania usługi:**

01.03.2023 – 28.02.2026

### **IV. Sposób przygotowania oferty:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu prosi o złożenie oferty z ceną netto i brutto za cały przedmiot zamówienia na załączonym formularzu oferty.

### **V. Kryteria oceny ofert:**

- cena – 100 %

### **VI. Zapytania:**

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę przesyłać na adres

[przetargi@mosir.torun.pl](mailto:przetargi@mosir.torun.pl)

### **VII. Miejsce i termin złożenia oferty:**

**Ofertę należy przestać do dnia 22.02.2023. do godz. 10.00** na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń lub e-mail: [przetargi@mosir.torun.pl](mailto:przetargi@mosir.torun.pl)

### **UWAGA:**

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązań Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.